

WTYCZKA DO PODŁĄCZENIA AGREGATU	ZASILANIE Z ZZP	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONNIKI	UKŁ. KONTROLI FAZ (PRZEKAŹNIK ASYMERI)	OŚWIETLENIE SZAFKI	GNIAZDO SERWISOWE	REGULATOR TEMPERATURY OGRZEWANIE	GRZAŁKA	MODUŁ IO 351	STEROWNIK PROGRAMOWALNY CU 362	TRANSFORMATOR230/24V + GNIAZDO 24 V	POMPA P1	STEROWANIE POMPĄ P1	POMPA P2	STEROWANIE POMPĄ P2
	6,7kW				0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,5kW	0,3kW	0,3kW	0,2kW	1,7kW		1,51kW	

SZAFA TYPU DC–2–P–400–3–2,5/4–A–Z–DOL DOSTARCZANA WRAZ Z POMPOWNIĄ

- układ podstawowy oparty na sondzie hydrostatycznej
- układ rezerwowy oparty na wyłącznikach pływakowych

PROJEKT:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA NN–0,4kV ZALICZNIKOWA DLA ZASILANIA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MSZANA DOLNA– DZ. EWID. NR 5038/3 – obr. ŚRÓDMIEŚCIE	
TEMAT:	SCHEMAT IDEOWY SZAFY STEROWNICZEJ	NR RYS.: 3
		DATA: 04.2017r.
INWESTOR:	GÓNA RABA Sp z o.o. ul. KRAKOWSKA 27e, 34–730 MSZANA DOLNA	PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. GRZEGORZ PIECH	
PROJEKTANT:	mgr inż. JAROSŁAW KOWALSKI –upr. nr GPA–7342–100/94 w specj. instal. inżynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. EDWARD MAŁAGA – upr. nr UAN.I–8340/A–28/87 w specj. instal. inżynieryjnej w zakresie instal elektr.	