



„Górna Raba” Sp. z o. o.

34-730 Mszana Dolna ul. Krakowska 27E, www.gornaraba.pl

Tel. 183-310-324, 183-312-348, Fax. 183-312-349, E-mail: biuro@gornaraba.pl

NIP:681-18-02-943, KRS:0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Wysokość kapitału zakładowego 9.107.300 PLN

Mszana Dolna, dnia 08.10.2020 r.

GR-341/3/2020

Do wszystkich zainteresowanych

Zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu”** znak sprawy GR-341/3/2020:

Zapytania z dnia 06.10.2020r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada koncepcję lub plan zagospodarowania, z których wynikają obiekty opisane w charakterystyce przedsięwzięcia?

Odpowiedź nr 1

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz w załączniku graficznym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozmieszczenie nowych obiektów zaplanowano jedynie jako przykładowe - wstępne. Zamawiający nie posiada planu zagospodarowania, a jego sporządzenie mieści się w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2. ppkt.3) i jest jednym z elementów dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę osadnika radialnego na rozwiązanie równoważne w postaci osadnika pionowego wewnątrz reaktora biologicznego? Rozwiązanie takie ograniczy koszty inwestycyjne bez ingerencji w opisany sposób oczyszczania ścieków.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w przyjętych założeniach projektowych określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany takie będą możliwe na etapie projektowania, po przedstawieniu przez projektanta rozwiązań alternatywnych pod warunkiem, że zmiany te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego z powodu korzystnego bilansu końcowego inwestycji.

Jeżeli zmiany o których mowa powyżej, będą wymagały aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to Wykonawca musi dokonać tej aktualizacji aby uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ewentualna aktualizacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może wpłynąć na termin realizacji zadania określony w SIWZ.

Komisja rozpoznała ewentualną konieczność zmiany terminu składania ofert. Złożone do dnia niniejszego posiedzenia pytania nie wymagają takich zmian w warunkach postępowania, które wiązałyby się z koniecznością zmiany terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Duchnik